

*Отчёт ТСЖ о
работах,
выполненных в
январе 2021*



Ремонт лифта на паркинг



Замена ламп на переходных лоджиях



Установка бра

5 секция

10 этаж





Замена шпингалета 2 секция

Покраска плинтусов



Подготовка плинтусов к установке



Ремонт приквартирного холла

5 секция 10 этаж



Замена форсунки системы пожаротушения



Подготовка зеркала




Подъём зеркала на 10 этаж

Установка полки под зеркало и самого зеркала





*Уход за
растениями*



**В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА В ОПЕРАТИВНОМ ЖУРНАЛЕ
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ЗАФИКСИРОВАНО
ВЫПОЛНЕНИЕ 53-Х
ЗАЯВОК, В ТОМ ЧИСЛЕ 27 ЗАЯВОК
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ И ЖИТЕЛЕЙ
ДОМА.**

- ВЫПОЛНЕН РЕМОНТ ЛИФТА НА ПАРКИНГ В РАЙОНЕ РЕСЕПШНА. ОТРЕГУЛИРОВАНО ПОЛОЖЕНИЕ ДВЕРЕЙ, ЗАМЕНЕНЫ "БАШМАКИ" ДВЕРЕЙ В НАПРАВЛЯЮЩИХ, ЗАКАЗАНЫ НА ЗАМЕНУ РОЛИКИ ПРИВОДА ДВЕРЕЙ.
- В ОДНОЙ ИЗ КВАРТИР ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ 6 СЕКЦИИ ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ НА ВНУТРИКВАРТИРНОЙ РАЗВОДКЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. ВО ВРЕМЯ МОРОЗОВ БЫЛИ РАЗМОРОЖЕНЫ ДВЕ БАТАРЕИ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ-ЗА ОСТАВЛЕННОГО ОТКРЫТЫМ ОКНА В КОМНАТЕ. ПРИ ЭТОМ БАТАРЕИ БЫЛИ ПЕРЕКРЫТЫ ДЛЯ ПРОТОКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СОБСТВЕННИКОМ КВАРТИРЫ. СЛУЖБОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖК "КОПЕРНИК" БЫЛИ ПРЕДПРИНЯТЫ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ, ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ УЩЕРБ И НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ АВАРИИ.
- БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ВЕНТУСТАНОВКАХ КВАРТИР 5 СЕКЦИИ, А ТАКЖЕ НА ВЕНТУСТАНОВКАХ ФИТНЕС ЦЕНТРА.
- ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ТЕМАСЕРВЕРА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА В 5 СЕКЦИИ.

**ОБРАЩАЕМСЯ К СОБСТВЕННИКАМ
ПОМЕЩЕНИЙ С УБЕДИТЕЛЬНОЙ
ПРОСЬБОЙ ОПЛАТИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ОПЛАТЕ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И УСЛУГ ЗА
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМА.**

**С УВАЖЕНИЕМ,
АДМИНИСТРАЦИЯ ТСЖ "КОПЕРНИК"**